



EQUIPEMENT MINIMUM OBLIGATOIRE conforme à la norme NF C 15-100

	Point lumineux	Prise 16A+T	Prise 16A+T ligne seule	Prise 32A+T	Prise téléphone	Prise télévision
Chambre	1 Point lumineux	3 Socles			1 prise téléphone dans la chambre principale	1 Prise télévision dans la chambre principale
Cuisine	1 Point lumineux	6 Socles dont 4 sur le plan de travail	1 Socle pour le lave vaisselle	1 Socle pour la plaque électrique	1 prise téléphone	1 Prise télévision
Salle de bains	1 Point lumineux	1 Socle				
Séjour	1 Point lumineux	1 Socle par tranche de 4 m ² 5 socles minimum			1 prise téléphone	1 Prise télévision
Couloir ou Hall d'entrée	1 Point lumineux	1 Socle si > à 4m ²				
Extérieur	1 Point lumineux pour l'entrée principale					

	Prise 16A+T	Prise 32A+T	Câble	Sous gaine	Protection	Protection différentielle
Four	1 Socle (si four indépendant)		RO2V 1000 3x2.5mm ²	1 fil rouge 2.5mm ² 1 fil bleu 2.5mm ² 1 fil V/J 2.5mm ²	Disjoncteur 2P 20A	Sous différentiel 30mA type A
Plaque électrique		1 Socle	RO2V 1000 3x6mm ²	1 fil rouge 6mm ² 1 fil bleu 6mm ² 1 fil V/J 6mm ²	Disjoncteur 2P 32A	Sous différentiel 30mA type A
Lave vaisselle	1 Socle		RO2V 1000 3x2.5mm ²	1 fil rouge 2.5mm ² 1 fil bleu 2.5mm ² 1 fil V/J 2.5mm ²	Disjoncteur 2P 20A	Sous différentiel 30mA type AC
Lave linge	1 Socle		RO2V 1000 3x2.5mm ²	1 fil rouge 2.5mm ² 1 fil bleu 2.5mm ² 1 fil V/J 2.5mm ²	Disjoncteur 2P 20A	Sous différentiel 30mA type AC
Sèche linge	1 Socle		RO2V 1000 3x2.5mm ²	1 fil rouge 2.5mm ² 1 fil bleu 2.5mm ² 1 fil V/J 2.5mm ²	Disjoncteur 2P 20A	Sous différentiel 30mA type A